



Viale Resistenza, 3
44021 Codigoro (FE)
Cod.mecc.FEIS004001 Cod.Fisc.82004200380
Tel.0533-712164 Fax 0533-712162
Peo FEIS004001@istruzione.it
Pec FEIS004001@pec.istruzione.it
Sito web <http://www.polocodigoro.edu.it>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.MONACO DI POMPOSA" – "T.LEVI CIVITA"

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Amministrazione, Finanza e Marketing
Costruzioni, Ambiente e Territorio
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica Meccatronica

LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE

IIS "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
Prot. 0011850 del 18/11/2022
VI (Uscita)

Al personale docente

Alle famiglie

Agli alunni

Al personale ATA

Al DSGA

Al Medico competente

Al RSPP

Agli Atti

Al Sito web

Oggetto: Mancato comfort termico per rottura collettore di mandata dell'impianto di riscaldamento

Si informa che in merito alla temperatura presente all'interno dell'edificio scolastico del nostro Istituto già con comunicazione Prot. n. 11740 del 16/11/2022, rilevata una criticità, si era richiesto in via urgente alla Provincia di Ferrara, proprietario dell'immobile in cui è ospitato il nostro Istituto, un controllo del corretto funzionamento dell'impianto termico e dei dispositivi di monitoraggio del sistema climatico, della congruenza dell'attivazione delle zone climatiche con le disposizioni normative, che ai sensi del DM 383 del 06/10/2022 prevedono che la temperatura per la prossima stagione termica dovrà essere di 19°C per aule e uffici e di 17°C per i corridoi e per le palestre. Ciò al fine di garantire un comfort adeguato durante lo svolgimento delle attività didattiche e lavorative da contemperare con una contemporanea razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse non solo economiche ma anche ambientali a fronte dei costi in aumento dell'energia per speculazioni finanziarie e per gli accadimenti internazionali.

Dopo diverse interlocuzioni con funzionari della Provincia e anche con il Presidente della Provincia, dott. Padovani, che personalmente mi ha informato, il responsabile U.O.C. Progettazione Edilizia Impianti e Sicurezza della Provincia di Ferrara ha comunicato (Prot. n. 11821 del 18/11/2022) che nella giornata di oggi, dalle 14.30, "la ditta Antas/CSI sarà operativa per l'attuazione delle operazioni preliminari alla lavorazione di sostituzione e riparazione del collettore principale, in consegna nella giornata di lunedì 21/11/2022, e quindi ricollegabile solo in tale data. Fino a quella data pertanto non si è in grado di garantire il regolare funzionamento dell'impianto". Lo scrivente ha avuto modo di dialogare con i tecnici del Servizio Gestione Calore Antas-Getec, presenti in Istituto per esaminare il problema e disporre le relative soluzioni.

Non ricorrendo al momento, in base alle informazioni in nostro possesso, situazioni di pericolo concreto ed attuale di grave danno alle persone non altrimenti evitabile, le attività didattiche e lavorative potranno svolgersi regolarmente.

A tal fine, come ulteriore e necessaria misura di supporto, suggerita dai funzionari della Provincia, si chiede di non tenere le finestre dei corridoi e delle aule aperte; per attività di mitigazione dell'infezione SARS-CoV-2 è ragionevole cambiare l'aria con la porta dell'aula aperta o aprendo le finestre per un tempo congruo.

Confidiamo nella più ampia collaborazione di tutto il personale scolastico, delle famiglie e degli alunni.

Codigoro 18 novembre 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carminc Iannicelli